



Divisão de Obras, Urbanismo e Ambiente

DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DE SOBRAL DE MONTE AGRAÇO

3.º TRIMESTRE 2024

ZONA DE ABASTECIMENTO:

ZA3- Zona de Abastecimento de Alcareia / Casal Encarnado<sup>1</sup>

01/07/2024 a 30/09/2024

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Table with 8 main columns: Parâmetros (unidades), Valor Paramétrico (VP) fixado no DL n.º 69/2023, de 21 de agosto, Valores obtidos (Mínimo, Máximo), N.º Análises superiores VP, % Cumprimento do VP, N.º Análises (PCQA) (Agendadas, Realizadas), % Análises Realizadas. Rows include various water quality parameters like Escherichia coli, Bactérias coliformes, Desinfetante residual, etc.

Nota 1: Zona de Abastecimento controlada: ZA3 - Zona de Abastecimento de Alcareia / Casal Encarnado [Ponto de amostragem: Casal Encarnado (casa particular - Rua Principal)].

Nota 2: Parâmetros (conservativos) analisados pela entidade gestora "em Alta": CM de Arruda dos Vinhos

Nota: Informação complementar relativa à averiguação da situação de incumprimento do VP do parâmetro Bactérias coliformes: A repetição das recolhas de amostras de água e das análises confirmaram a regularização da situação. A Autoridade de Saúde considerou não existir risco para a saúde humana.

O Presidente da Câmara, José Alberto Quintino, Eng.º

Handwritten signature of José Alberto Quintino

Data de publicação: 19.12.2024