



Sobral de Monte Agraço município

Divisão de Obras, Urbanismo e Ambiente

DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DE SOBRAL DE MONTE AGRAÇO

4.º TRIMESTRE 2024

ZONA DE ABASTECIMENTO:

ZAZ- Zona de Abastecimento de Casais de S. Martinho¹

01/10/2024 a 31/12/2024

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Table with 8 main columns: Parâmetros (unidades), Valor Paramétrico (VP) fixado no DL n.º 69/2023, de 21 de agosto, Valores obtidos (Mínimo, Máximo), N.º Análises superiores VP, % Cumprimento do VP, N.º Análises (PCQA) (Agendadas, Realizadas), % Análises Realizadas. Rows include various water quality parameters like Escherichia coli, Bactérias coliformes, Desinfetante residual, etc.

Nota 1: Zona de Abastecimento controlada: ZAZ - Zona de Abastecimento de Casais de S. Martinho [Ponto de amostragem: Avenida Principal (casa particular)].

Nota 2: Parâmetros (conservativos) analisados pela entidade gestora "em Alta": SMAS de Mafra.

Nota: Informação complementar relativa à averiguação da situação de incumprimento do VP do parâmetro Bactérias coliformes: A repetição das recolhas de amostras de água e das análises confirmaram a regularização da situação. A Autoridade de Saúde considerou não existir risco para a saúde humana.

O Presidente da Câmara, José Alberto Quintino, Eng.º

Data de publicação: 18.03.2025